



#	Nome	Parametri	lit	lit	lit	lit/lit	lit/lit
1	Superficie utile (MUSEO)	parametri	179	749	540	0.33	0.36
2	Superficie utile (CORRIDOIO)	parametri	5.32	300	45.0	0.009	0.007
3	Superficie utile (SPORTS)	parametri	339	407	470	0.71	0.66
4	Superficie utile (WC)	parametri	110	207	220	0.52	0.40
5	Superficie utile (CUCINA)	parametri	115	300	301	0.46	0.32
6	Superficie utile (SPORTS)	parametri	168	387	314	0.79	0.63
7	Superficie utile (TEL.)	parametri	204	373	322	0.62	0.71
8	Superficie utile (WC)	parametri	180	240	200	0.73	0.65
9	Superficie utile (MENSA)	parametri	114	415	387	0.43	0.37
10	Superficie utile (C.)	parametri	2.67	47.0	6.41	0.39	0.067
11	Superficie utile (TEL.)	parametri	125	230	184	0.64	0.64
12	Superficie utile (TEL.)	parametri	128	285	200	0.66	0.48
13	Superficie utile (MENSA)	parametri	3.10	301	181	0.021	0.010
14	Superficie utile (TEL.)	parametri	121	217	170	0.70	0.60
15	Superficie utile (SPOLIATOIO)	parametri	109	249	222	0.48	0.30
16	Superficie utile (WC)	parametri	187	332	333	0.72	0.60
17	Superficie utile (CORRIDOIO)	parametri	128	229	187	0.69	0.56
18	Superficie utile (SPORTS)	parametri	45.1	132	78.0	0.58	0.32
19	Superficie utile (SCALA)	parametri	11.8	288	113	0.11	0.048
20	Superficie utile (C.)	parametri	0.00	0.000	0.00	/	/
21	Superficie utile (C.)	parametri	0.00	0.000	0.00	/	/
22	Superficie utile (C.)	parametri	0.00	0.000	0.00	/	/
23	Superficie utile (TEL.)	parametri	6.70	249	81.4	0.12	0.008
24	Superficie utile (TEL.)	parametri	0.00	0.000	0.00	/	/
25	Superficie utile (WC)	parametri	235	381	381	0.73	0.60
26	Superficie utile (CORRIDOIO)	parametri	148	238	188	0.74	0.61
27	Superficie utile (TEL.)	parametri	2.79	178	34.7	0.000	0.018
28	Superficie utile (CORRIDOIO)	parametri	110	233	185	0.59	0.50
29	Superficie utile (WC)	parametri	37.0	287	185	0.34	0.14
30	Superficie utile (CORRIDOIO)	parametri	137	428	289	0.62	0.32
31	Superficie utile (UFFICIO)	parametri	82.8	480	294	0.28	0.17
32	Superficie utile (MUSEO)	parametri	91.5	473	270	0.33	0.19
33	Superficie utile (SALA)	parametri	64.8	488	230	0.34	0.12
34	Superficie utile (SALA)	parametri	82.0	488	288	0.17	0.11
35	Superficie utile (SALA CONGRESSI)	parametri	48.8	454	309	0.23	0.11
36	Superficie utile (C.)	parametri	3.10	6.57	6.59	0.47	0.32
37	Superficie utile (WC)	parametri	244	373	319	0.76	0.65
38	Superficie utile (SPOLIATOIO)	parametri	87.4	171	128	0.68	0.21
39	Superficie utile (TEL.)	parametri	47.1	142	63.3	0.67	0.33
40	Superficie utile (SCALA)	parametri	54.8	214	100	0.23	0.11
41	Superficie utile (WC)	parametri	47.1	284	182	0.31	0.19

Indice	Produttore	Nome articolo	Codice articolo	Descrizione	Flusso luminoso	Fattore di distribuzione	Potenza elettrica	Numero
1	Elenco	Elenco 800 20W OLD CELL bianco	800 Elenco	1x800_20_20	2000 lm	0.80	31.2 W	26
2	Elenco	Elenco 800 led 4000K OLD CELL bianco	800 LED	1x800_40	3000 lm	0.80	33 W	12
3	NOVALUX	SCHOOL 1200 30W di	15411	1x1200-30-15-807 800mA	4000 lm	0.80	30 W	8
4	Elenco	Elenco 927 10W OLD CELL grigio	927 Elco	1x927_10-15-807 800mA	1047 lm	0.80	11.2 W	1
5	Elenco	Elenco 927 10W OLD CELL grigio	927 Elco	1x927_10-15-807 800mA	2788 lm	0.80	19.0 W	15
6	Elenco	Elenco 927 20W OLD CELL grigio	927 Elco	1x927_20-15-807 800mA	3718 lm	0.80	26.6 W	4
7	Elenco	Elenco 927 40W OLD CELL grigio	927 Elco	1x927_40-15-807 800mA	7448 lm	0.80	52.4 W	1
8	NOVALUX	LUNA 700 10W di D800	104302	1x104302	2030 lm	0.80	19 W	28
9	Elenco	Elenco 927 20W OLD CELL grigio	927 Elco	1x927_20-15-807 800mA	6585 lm	0.80	26.1 W	6

Disegno verificato da:

01	PRELIMINARE	04/10/2019	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Levetti Lorenzo s.r.l.
IMPIANTI ELETTRICI
 Strada Torretti n.39 BRICHERASIO (TO)
 tel. 0121/59.287 fax 0121/59758
<http://levetti@levetti.it>

Committente: COMUNE BRICHERASIO (TO)
 BRICHERASIO (TO)
Denominazione:
 CALCOLO ILLUMINOTECNICO
 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO PT
Serie: -- **Disegnatore:** *Muzzupappa Fabio*

Disegno: 0019-03/D
File: 00001903.DWG **Foglio**
Data: 04/10/2019
Commessa: 00/19 **Segue**
Ordine: --