

in nome  
8188



COPIA

- 8 GIU. 2018  
Torino, .....

Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo

Diocesi di Pinerolo  
Ufficio per i beni culturali  
Via Vescovado, 1  
10064 PINEROLO (TO)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Prot. n. 9455 CL. 34.16.09 / 35.1

Risposta al Foglio S.D.

AMBITO E SETTORE: Tutela architettonica  
 DESCRIZIONE: Comune di **BRICHERASIO** (TO)  
 Bene e oggetto dell'intervento: Chiesa confraternita di San Bernardino (San Diomede), rifacimento della copertura  
 Indirizzo: via Vittorio Emanuele II, 19  
 DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta: 22.05.2018  
 Protocollo entrata richiesta n.8188 del 22.05.2018  
 RICHIEDENTE: Don Ferdinando Lanfranchini in qualità di legale rappresentante della parrocchia di Santa Maria Assunta  
 Ente religioso  
 PROCEDIMENTO: Parere vincolante per autorizzazione interventi su beni culturali (art.21 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)  
 PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: **AUTORIZZAZIONE**  
 Destinatario: Diocesi di Pinerolo  
 Ente religioso

Premesso che l'immobile interessato dall'intervento è tutelato ai sensi del combinato artt.10-12 del D.Lgs 42/2004, visionata la documentazione progettuale e le relazioni in allegato, questa Soprintendenza, per quanto di competenza e ai sensi della normativa vigente, **AUTORIZZA** le opere in oggetto limitatamente al rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- non sia adottato il cordolo sommitale in cemento proposto in quanto ritenuto incompatibile con la struttura muraria esistente. Prima dell'inizio dei lavori sarà condiviso per le vie brevi con questo ufficio soluzione alternativa che privilegi l'adozione di soluzioni ritenute compatibili quali cordoli lignei o in acciaio

- non si intende autorizzata la sostituzione integrale delle capriate ritenendosi opportuno assoggettare le stesse a puntuali interventi da dettagliare e condividere con questo Ufficio in fase esecutiva. La sostituzione potrà tuttavia essere ammessa nel corso dei lavori se supportata da esaustiva relazione tecnica che ne attesti l'inderogabile necessità dovuta alla inadeguatezza statica e successiva condivisione anche attraverso sopralluoghi concordati di un progetto esecutivo per tutti gli elementi interessati.

Si certifica il carattere necessario dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art.31 del d.lgs 42/004 e s.m.i. finalizzato a garantire la conservazione materiale ed il decoro del bene.

Questo Ufficio si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte richiedendo al contempo di essere tempestivamente informato di eventuali circostanze impreviste o problematiche che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle opere e restando in attesa di ricevere la documentazione richiesta per le vie brevi al fine di definire le successive fasi di lavoro. Il presente atto potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa, oppure successivamente si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente.

Si ricorda di apporre gli estremi della presente autorizzazione sulla cartellonistica di cantiere e si richiede che a complessivi lavori ultimati sia trasmessa a questo Ufficio una sintetica documentazione a consuntivo degli interventi eseguiti.

Si inoltra copia della documentazione pervenuta.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria  
Arch. Lorenzo Bosco/AT

IL SOPRINTENDENTE  
Luisa Papotti

COMUNE DI BRICHERASIO - Prot 0013227 del 27/11/2019 Tit 5 Cl 2 Fasc