



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 278

DATA 01/08/2011

DETERMINAZIONE **N° 116** **DEL 01/08/2011**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per realizzazione gruppo antinquinamento per l'allacciamento della rete idranti della scuola elementare.

Codice CIG n. 30847418CB

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

01/08/2011

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegno n. _467__

Cap. n. 66000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to:REVELLINO Roberto

Lì, 01/08/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 08-ago-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. ___723___

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 08-ago-2011

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 08-ago-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per realizzazione gruppo antinquinamento per l'allacciamento della rete idranti della scuola elementare.

Codice CIG n. 30847418CB

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di Agosto il giorno Uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 avente come oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 19/05/2011 avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2011 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile, e s.m.i.;

Richiamata la precedente propria determinazione n. 77 del 30.04.2010, con la quale vennero affidati gli incarichi per l'adeguamento dell'edificio di proprietà comunale adibito a scuola elementare del capoluogo alle norme di prevenzione incendi, secondo il progetto di Variante per trasformazione d'uso di n. 3 locali di altra proprietà a locali scolastici e piccole modifiche, redatto dal Geom. GILARDI Giuseppe tecnico antincendio, in data 06/05/2009;

Richiamata la precedente propria determinazione n. 189 del 02/12/2010 (Reg. Gen.le n. 442 del 03/12/2010) con cui veniva affidato al Geom. Gilardi Giuseppe per stesura pratica di collaudo V.V.F. di Torino relativa alla Scuola elementare del capoluogo (Rif. Att. 85 del D.M. 16/02/1982);

Considerato che i lavori principali sono stati ultimati ed è in corso la stesura della pratica di collaudo presso il Comando dei Vigili del Fuoco che prevede l'espletamento di sopralluoghi in loco e successiva stesura domanda di collaudo al fine della presentazione di tutta la documentazione ai VV.F. di Torino;

Rilevato che in fase di controllo della rete di idranti esistente presso tale edificio è emersa la necessità di procedere alla modifica dell'impianto antincendio con installazione di naspi DN25 in sostituzione degli attuali idranti che non garantiscono adeguata pressione dell'acqua erogata;

Viste le precedenti proprie determinazioni:

- U.T. n. 168 del 03.11.2010 con cui veniva affidato alla ditta FIREBLOCK Snc di SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) l'incarico per la manutenzione dei mezzi antincendio presso gli edifici comunali per gli anni 2011 e 2012;

- U.T. n. 16 del 17.02.2011 con cui veniva affidato alla ditta FIREBLOCK Snc di SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) l'incarico per la verifica e rilascio dichiarazione rispondenza rete idranti Scuola Elementari;

- U.T. n. 60 del 04.05.2011 con cui veniva affidato alla ditta FIREBLOCK Snc di SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) l'incarico per la fornitura ed installazione di n. 6 cassette Naspo marchiate CE in sostituzione degli idranti esistenti presso la Scuola Elementare;

Dato atto che a seguito verifica tecnica condotta in sito in data 25 Luglio 2011 si è constatato che occorre procedere alla modifica dell'impianto, in quanto lo stesso risulta allacciato alla rete idrica ACEA/SMAT e sprovvisto di idonea intercettazione atta alla chiusura della mandata e di sistema antinquinamento SAI;

Visti:

- il verbale di verifica sistema antinquinamento dell'ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Spa in data 26/07/2011, acclarato al protocollo comunale in data 26/07/2011 al n. 9402 di protocollo, che ha fornito le disposizioni tecnico operative necessarie per adeguare tale allacciamento esistente;

- il preventivo di spesa della ditta FIREBLOCK Snc precitata, in data 27 Luglio 2011 n. 11-00855R, pervenuto al comune in data 28 Luglio 2011 al Prot. n. 9507, dal quale si evince che la spesa, dettagliatamente descritta, per l'adeguamento dell'allacciamento della rete antincendio all'acquedotto ACEA/SMAT, ammonta ad €uro 2.250,00 oltre IVA in misura del 20% pari ad Euro 450,00 ed un totale di €uro 2.700,00;

RITENUTO di affidare l'incarico per la necessaria modifica dell'impianto antincendio dell'edificio adibito a Scuola Elementare del capoluogo;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta FIREBLOCK Snc di SAN SECONDO DI PINEROLO (TO), con sede in Via airali Inferiori n. 13 l'incarico per l'adeguamento dell'allacciamento della rete antincendio dell'edificio scuola elementare all'acquedotto ACEA/SMAT, ammonta ad €uro 2.250,00 oltre IVA in misura del 20% pari ad Euro 450,00 ed un totale di €uro 2.700,00, in conformità al preventivo di spesa Of. n. 11-00855R del 27/07/2011;
- 2) di imputare la spesa totale di Euro 2.700,00 IVA compresa al cap. 66000 cod. 2040201 "Manutenzione straordinaria scuole elementari" Tit. 2 Funz. 04 Serv. 02 Interv. 01 del Bilancio 2011 in corso disponibile;
- 3) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta FIREBLOCK Snc di SAN SECONDO DI PINEROLO (TO), con sede in Via airali Inferiori n. 13 al fine della pronta esecuzione della prestazione in oggetto.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 467 per € 2.700,00= con imputazione al Capitolo 66000 del bilancio 2011 in corso, disponibile.

Li, 01/08/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/_____