



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 307

DATA 19/07/2017

DETERMINAZIONE

N° 170

DEL 13/07/2017

IMPEGNO DI SPESA

SI (X)

NO ()

**OGGETTO: Affidamento incarico per compimento interventi di adeguamento edificio scolastico adibito a scuola elementare a prescrizioni Comando provinciale Vigili del Fuoco di Torino a seguito sopralluogo di verifica ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011
Codice CIG n. Z161F59B0F**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:CATALIN Geom. Sara

13/07/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno N. 506/2017 Capitolo n. 7130/10/99</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 18/07/2017</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____ Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal _____</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Affidamento incarico per compimento interventi di adeguamento edificio scolastico adibito a scuola elementare a prescrizioni Comando provinciale Vigili del Fuoco di Torino a seguito sopralluogo di verifica ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011
Codice CIG n. Z161F59B0F**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di Luglio il giorno Tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 502 lettera b) e c) consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo sino a €. 1.000,00 senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

CONSIDERATO:

- che in data 25/05/2017 è stata effettuata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, la visita tecnica ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 finalizzata ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa antincendio, relativamente all'edificio di proprietà comunale posto in Via Vittorio Emanuele II° n. 79 adibito a scuola elementare del capoluogo;
- che in occasione di tale sopralluogo, sono state impartite all'Amministrazione Comunale delle prescrizioni volte all'integrazione delle attuali dotazioni antincendio esistenti, come da nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino Fascicolo n. 30326 del 21/06/2017, in data 21/06/2017 ed acclarata al protocollo comunale al n. 6860;
- che a seguito di tali disposizioni, l'Ufficio Tecnico Comunale con nota in data 21/06/2017 Prot. n. 6860/6893 ha chiesto alla ditta FIREBLOCK Srl, con sede in Strada Orbassano n. 105 a 10040 Volvera (TO) il preventivo di spesa per l'esecuzione degli interventi prescritti dal predetto Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;
- che la ditta FIREBLOCK Srl, con sede in Strada Orbassano n. 105 a 10040 Volvera (TO) in data 12/07/2017 con nota acclarata in data 13/07/2017 al protocollo n. 7988 ha trasmesso il preventivo di spesa n. 17/00998R per il primo compimento degli interventi che si rendono necessari per:
 - 1) segnaletica di sicurezza:
 - fornitura e posa in opera n. 4 cartelli bifacciali sicurezza "uscita sicurezza" 250x310 alluminio
 - fornitura e posa in opera n. 1 cartello sicurezza "uscita emergenza giu'" 250x310 alluminio
 - fornitura e posa in opera n. 1 cartello sicurezza. "uscita emergenza dx+omino" 250x310 alluminio
 - fornitura e posa in opera n. 1 cartello antinc. "int.elettr. gen. usare solo in caso di emergenza" 300x200 allum.
 - 2) lampade emergenza:
 - integrazione impianto di illuminazione di emergenza, mediante la fornitura e l'installazione di n. 2 lampade. I nuovi corpi illuminanti verranno installati al fondo del corridoio del piano terra e del piano primo, al di sopra delle porte tagliafuoco e verranno direttamente collegate alla linea elettrica dedicata, mediante stesura cavi, posa canaline, scatole di derivazione e quanto necessario per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte, e quindi per l'importo complessivo di Euro 800,20 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 176,04 ed un totale di Euro 976,24;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. n. Z161F59B0F;
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

RITENUTO di procedere con sollecitudine al compimento dei lavori e somministrazioni che si rendono necessari, in questo periodo di chiusura estiva e prima dell'inizio delle lezioni;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) Di affidare alla ditta FIREBLOCK Srl, con sede in Strada Orbassano n. 105 a 10040 Volvera (TO) per il primo compimento degli interventi che si rendono necessari per:

segnaletica di sicurezza:

- fornitura e posa in opera n. 4 cartelli bifacciali sicurezza "uscita sicurezza" 250x310 alluminio
- fornitura e posa in opera n. 1 cartello sicurezza "uscita emergenza giu'" 250x310 alluminio
- fornitura e posa in opera n. 1 cartello sicurezza. "uscita emergenza dx+omino" 250x310 alluminio
- fornitura e posa in opera n. 1 cartello antinc."int. elettr.gen. usare solo in caso di emergenza" 300x200 allum.

lampade emergenza:

integrazione impianto di illuminazione di emergenza, mediante la fornitura e l'installazione di n. 2 lampade. I nuovi corpi illuminanti verranno installati al fondo del corridoio del piano terra e del piano primo, al di sopra delle porte tagliafuoco e verranno direttamente collegate alla linea elettrica dedicata, mediante stesura cavi, posa canaline, scatole di derivazione e quanto necessario per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte, e quindi per l'importo complessivo di Euro 800,20 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 176,04 ed un totale di Euro 976,24, in conformità al preventivo di spesa n. 17/00998R in data 12/07/2017 acclarato in data 13/07/2017 al protocollo n. 7988;

2) Di imputare la spesa di Euro 976,24 al Capitolo n. 7130/10/99 "Spese manutenzione scuole elementari" del bilancio per l'esercizio 2017 in corso, disponibile – 100% Split Payment;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOCATALIN Geom. Sara

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che è stato assunto impegno di spesa:

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Imp/Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./Residuo	Già Utilizzato	Importo €
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	506	04022	7130	10	99	9.153,71	7.153,71	976,24

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./Resi duo	Già Utilizz ato	Importo €

Li, 18/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto

TF/___