



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 352

DATA 12/10/2011

DETERMINAZIONE

N° 144

DEL 12/10/2011

IMPEGNO DI SPESA

SI (XX)

NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per adeguamento impianto antincendio edificio Scuola Elementare a D.M. 26/08/1992 Punto 9.1 e a norma UNI 10779 Punto 6-2.1

Codice CIG n. 340118282B

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

12/10/2011

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i n._535__

Cap n. 66.000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to:REVELLINO Roberto

Lì, 12/10/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 14-ott-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. __894__

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 14-ott-2011

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 14-ott-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per adeguamento impianto antincendio edificio Scuola Elementare a D.M. 26/08/1992 Punto 9.1 e a norma UNI 10779 Punto 6-2.1

Codice CIG n. 340118282B

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di Ottobre il giorno Dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C.. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 avente come oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 19/05/2011 avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2011 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile, e s.m.i.;

Dato atto:

- Che è in corso la procedura di richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comune presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino, relativamente all'edificio comunale posto in Via Vittorio Emanuele II° n. 81 adibito a Scuola Elementare;

- Che in data 07/10/2011 con nota acclarata al protocollo comunale al. n. 12516, il Geom. GILARDI Giuseppe, tecnico incaricato per la redazione della relativa pratica presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino, ha comunicato la necessità di procedere all'installazione di un attacco antincendio per autopompa VV.F. in posizione facilmente accessibile e ben visibile con opportuna segnaletica e di procedere alla sostituzione delle attuali tubazioni in polietilene (colonne montanti) dell'impianto antincendio, con tubazioni in ferro come richiesto dalla norma UNI 10779 al punto 6-2.1;

- Che è necessario pertanto procedere sollecitamente all'esecuzione di tale intervento;

- Che la ditta FIREBLOCK di BRUNO Valter & C., ha in affidamento dal Comune l'incarico per la manutenzione dei mezzi antincendio presso gli edifici comunali per gli anni 2011 e 2012 giusta la precedente propria determinazione U.T. n. 168 del 03.11.2010 con cui veniva affidato alla ditta predetta l'incarico;

- Che in data 12/10/2011 con nota Prot. n. 12694 è pervenuto al protocollo comunale al Prot. n. 1844 il preventivo di spesa datato 11/10/2011 per il realizzo degli interventi occorrenti su tale impianto, avente importo di Euro 3.400,00 oltre IVA in misura del 21% pari ad Euro 714,00 ed un totale di Euro 4.114,00, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori si potrebbero incontrare degli imprevisti quali difficoltà nell'intercettazione delle tubazioni interne, problematiche per la carotatura di muri molto spessi e vecchi, eventuali demolizioni e ripristini di muri e pavimenti nel caso non sia possibile carotare e eventuali danneggiamenti di tubazioni o cavi elettrici non individuabili;

Ritenuto di procedere pertanto ad affidare l'incarico per il compimento dei lavori e somministrazioni in questione alla ditta precitata e già operante presso le strutture comunali;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta FIREBLOCK di BRUNO Valter & C. l'incarico per il realizzo degli interventi occorrenti sull'impianto antincendio dell'edificio adibito a Scuola Elementare del capoluogo e di proprietà comunale, così come richiesti dal tecnico incaricato Geom. GILARDI Giuseppe, che ha richiesto di procedere all'installazione di un attacco antincendio per autopompa VV.F. in posizione facilmente accessibile e ben visibile con oportuna segnaletica e di procedere alla sostituzione delle attuali tubazioni in polietilene (colonne montanti) dell'impianto antincendio, con tubazioni in ferro come richiesto dalla norma UNI 10779 al punto 6-2.1, per l'importo di Euro 3.400,00 oltre IVA in misura del 21% pari ad Euro 714,00 ed un totale di Euro 4.114,00, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori si potrebbero incontrare degli imprevisti quali difficoltà nell'intercettazione delle tubazioni interne, problematiche per la carotatura di muri molto spessi e vecchi, eventuali demolizioni e ripristini di muri e pavimenti nel caso non sia possibile carotare e eventuali danneggiamenti di tubazioni o cavi elettrici non individuabili;

2) Di imputare al momento la spesa di Euro 4.114,00 al Cap. 66000 cod. 2040201 "Manutenzione straordinaria scuole elementari" Tit. 2 Funz. 04 Serv. 02 Interv. 01 del Bilancio 2011 del Bilancio 2011 in corso disponibile;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero __535__ per € 4.114,00= con imputazione al Capitolo 66.000 del bilancio 2011 disponibile.

Li, 12/10/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/___